Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34_emercom@volganet.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению профессионального
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

образования «Волгоградский технический колледж»
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Волгограда по пожарному надзору № 008/22 от «27» января 2020 года, ст. 6.1 Федерального за
(наименование органа ГПН)

кона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 06 февраля 2020 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 мин 28 февраля 2020 года, общей продолжительностью: 3 часа 00 минут в течении двух рабочих дней, проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – инспектором отделения НДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Касатовой Е.В.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование

в помещениях ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» по адресу: город Волгоград, ул. Коммунальная, 18.
объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по экономике и имуществу ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» Досовым Адилжаном Туткишевичем; комендантом общежития Петуховой Галиной Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт, наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Коридоры общежития 1-5 этажей при общей длине более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа	ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 6.26* СНиП 21-01-97*;	До 01.02.2021 года	
2.	Двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки здания общежития, не оборудованы уплотнениями в притворах.	ст. 4, 53, 88 п. 19 №123-ФЗ; п. 33, 36 ППР в РФ, п. 6.18* СНиП 21-01-97*	До 01.02.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы

Е.В. Касатова

государственного инспектора по пожарному надзору))

«28» февраля 2020 г.

(подпись)

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» февраля 2020 г.

Директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»

(должность, фамилия, инициалы)

Вячеслав Анатольевич Кантур

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду УНДиПР

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und34_emercom@volganet.ru

г. Волгоград — (место составления акта)

« 28 » февраля 20 20 г. — (дата составления акта)

«12» часов «00» минут — (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 008/22

По адресу/адресам: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунальная, 18*

(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения (приказа)заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Карабекова Д.Т. № 008/22 от «27» января 2020 года*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная **проверка в отношении**:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Волгоградский технический колледж» (далее - ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” февраля 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 28 ” февраля 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *2 рабочих дня/ 3 часа*

(дней/часов)

Акт составлен: *ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области*

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» Вячеслав Анатольевич Кантур путем входящей документации № 89 от 28.01.12020 г. в 11:00

((фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *Государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Волгоградской*

области Касатова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по экономике и имуществу ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» Досов Адилжан Туткишевич; комендант общежития Петухова Галина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами** (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п\п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Коридоры общежития 1-5 этажей при общей длине более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа	ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 6.26* СНиП 21-01-97*;	Комендант общежития, ответственное лицо за ПБ в общежитии ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» (приказ № 16-2 от 16.01.2020) Петухова Г.В.
2.	Двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки здания общежития, не оборудованы уплотнениями в притворах.	ст. 4, 53, 88 п. 19 №123-ФЗ; п. 33, 36 ППР в РФ, п. 6.18* СНиП 21-01-97*	Комендант общежития, ответственное лицо за ПБ в общежитии ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» (приказ № 16-2 от 16.01.2020) Петухова Г.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----------

- нарушений не выявлено: ----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: *предписание № 22/1/1 от 28.02.2020 г., копии материалов, представленные согласно п.13 распоряжения № 008/22 от «27» января 2020 года на листах, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на листах.*

Подписи лиц, проводивших проверку: *Е.В. Касатова*

М.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

Вячеслав Анатольевич Кантур

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » февраля **20** 20 **г.** _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)